

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 1960

Vyhlásené: 21.05.1960 Časová verzia predpisu účinná od: 21.05.1960 do: 09.11.1961

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

55

VYHLÁŠKA

Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva

z 27. apríla 1960,

**ktorou sa upravujú niektoré povinnosti výrobcov a prevádzateľov
parných kotlov (parných generátorov) a iných tlakových nádob a
menia niektoré predpisy o bezpečnosti a hospodárnosti týchto
technických zariadení**

Ministerstvo energetiky a vodného hospodárstva ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a Ústrednou radou odborov podľa § 10 ods. 1 vládneho nariadenia č. 53/1952 Zb. o zaistení bezpečnosti a hospodárnosti prevádzky niektorých technických zariadení:

Čl. I

Povinnosti výrobcov a prevádzateľov parných kotlov (parných generátorov) a iných tlakových nádob

§ 1

(1) Výrobcovia sú povinní predkladať Ústavu technického dozoru (ďalej len „Ústav“) na schválenie konštrukčné podklady parných kotlov (parných generátorov) s konštrukčným pretlakom vyše 16 atp, tlakových nádob stabilných s najvyšším pracovným pretlakom vyše 25 atp, kovových tlakových nádob na prepravu plynov so skúšobným pretlakom vyše 33 atp a všetkých kovových tlakových nádob na prepravu čpavku a chlóru; rozsah a druh týchto konštrukčných podkladov určujú príslušné predpisy.*)

(2) Povinnosť podľa odseku 1 sa však týka len tých zariadení, ktorých konštrukcia sa podstatne líši od konštrukcií Ústavom už schválených; v prípade pochybnosti, či ide o podstatnú odlišnosť, si výrobca vyžiada záväzné stanovisko Ústavu.

§ 2

(1) Výrobcovia vykonajú po dohotovení parných kotlov (parných generátorov) a tlakových nádob stabilných ich stavebné a prvé tlakové skúšky; tieto skúšky môžu vykonať aj montážne závody, pokiaľ na to majú písomný súhlas od výrobcu. Výrobcovia sú ďalej povinní vyhotoviť a dodať pre tieto vyrobené zariadenia revízne knihy.*)

(2) Po úspešnej stavebnej a prvej tlakovej skúške označí výrobca, prípadne montážny závod nity továrenského štítku a poistné ventily guľatým oceľovým razidlom o priemere 10 mm so svojim znakom, prípadne skráteným názvom závodu; rovnako potvrdí revízne knihy svojim podpisom a opatrí ich guľatou pečiatkou o priemere 35 mm s rovnakým označením.

(3) Skúšky a úkony podľa odsekov 1 a 2 vykonávajú odborní zamestnanci oddelenia technickej kontroly (OTK) výrobcu, prípadne montážneho závodu, ktorých kvalifikácia bola overená Ústavom.

(4) Pri parných kotloch (parných generátoroch) a tlakových nádobách stabilných uvedených v § 1 ods. 1 sú výrobcovia, prípadne montážne závody povinné ohlásiť termín stavebnej a prvej tlakovej skúšky Ústavu, a to aspoň 14 dní vopred, aby sa mohol na týchto skúškach zúčastniť svojim orgánom.

§ 3

Na zaistenie bezpečnej, spoľahlivej a hospodárnej prevádzky parných kotlov (parných generátorov) a tlakových nádob stabilných sú ich prevádzatelia povinní vykonávať v rámci plánovitej údržby odbornými zamestnancami potrebné revízie (prehliadky a skúšky); výsledky týchto revízií zapisujú do knihy prevádzkových záznamov.

§ 4

Orgány Ústavu kontrolujú najmä:

- a) či a ako dbajú výrobcovia na to, aby vyrobené parné kotly (parné generátory) a iné tlakové nádoby vyhovovali technickým predpisom a normám, ako aj požiadavkám bezpečnej a hospodárnej prevádzky,
- b) či a ako prevádzatelia parných kotlov (parných generátorov) a tlakových nádob stabilných zabezpečujú ich riadnu obsluhu a údržbu a či prevádzajú tieto zariadenia bezpečne, spoľahlivo a hospodárne; kontroly u prevádzateľov vykonávajú orgány Ústavu podľa stavu zariadení, tlakové skúšky však najneskoršie za 9 rokov, vnútorné prehliadky najneskoršie za 5 rokov, vonkajšie prehliadky najneskoršie za 3 roky od poslednej skúšky alebo prehliadky toho istého druhu. Výsledky týchto skúšok a prehliadok zapisuje kontrolujúci orgán do revíznych kníh kontrolovaných zariadení.

Čl. II

Zmeny a doplnky vyhlášky č. 188/1957 Ú. 1. (Ú. v.) o kovových tlakových nádobách na prepravu plynov

Vyhláška č. 188/1957 Ú. 1. (Ú. v.) o kovových tlakových nádobách na prepravu plynov sa mení a doplňuje takto:

1. K § 6 sa pripojuje ods. 7, ktorý znie: „Skúšobne, ktoré sa zaoberajú skúšaním nádob na plyny, sú povinné obstarat si najneskoršie do 31. decembra 1960 osobitné oprávnenie podľa čl. 5.122 Predpisov.“
2. § 8 včítane nadpisu sa zrušuje.

Čl. III

Vyhlásenie zmien a doplnkov niektorých predpisov pre parné kotly (parné generátory) a iné tlakové zariadenia

Za záväzné sa vyhlasujú zmeny a doplnky:

1. Predpisov a technických pravidiel pre stavbu, opravy a umiestnenie parných generátorov [vyhl. č. 186/1957 Ú. 1. (Ú. v.)],
2. Predpisov a technických pravidiel pre stavbu a opravu tlakových nádob stabilných [vyhl. č. 187/1957 Ú. 1. (Ú. v.)],
3. Predpisov a technických pravidiel pre kovové tlakové nádoby na prepravu plynov [vyhl. č. 188/1957 Ú. 1. (Ú. v.)],
4. Bezpečnostných predpisov a technických pravidiel pre oceľové nádoby na kvapalný chlór [vyhl. č. 189/1957 Ú. 1. (Ú. v.)], vydané Ústavom.*

Čl. IV

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Prvý námestník ministra: inž. Baier v. r.

*) Sú to predpisy vyhlásené vyhláškami č. 186/1957 Ú. l. (Ú. v.) o stavbe, opravách a umiestení parných generátorov, č. 187/1957 Ú. l. (Ú. v.) o stavbe a opravách tlakových nádob stabilných, č. 188/1957 Ú. l. (Ú. v.) o kovových tlakových nádobách na prepravu plynov a č. 189/1957 Ú. l. (Ú. v.) o oceľových nádobách na kvapalný chlór.

*) Vyskúšanie, vydanie revíznych kníh, ako aj údržba kovových tlakových nádob na prepravu plynov je upravená Predpismi a technickými pravidlami pre kovové tlakové nádoby na prepravu plynov vyhlásenými vyhláškou č. 188/1957 Ú. l. (Ú. v.).

*) Zmeny a doplnky Predpisov možno zakúpiť v Ústave technického dozoru, Praha 2, Ve smečkách 29.

