

# ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 1969

Vyhlášené: 17.12.1969

Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1970

**Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.**

**141**

## **VYHLÁŠKA**

**Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky**

ze dne 4. prosince 1969,

**kterou se mění vyhláška č. 58/1954 Ú. 1., o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, a směrnice č. 112/1955 Ú. 1., vydané k jejímu provedení.**

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky stanoví podle § 38 odst. 2 zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, ve znění zákona č. 12/1959 Sb.:

### **Čl. 1**

Vyhláška ministra lesů a dřevařského průmyslu č. 58/1954 Ú. 1., o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, ve znění vládního nařízení č. 99/1966 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 5 odst. 2 zní:

"(2) Kde není odběr vody měřen vodoměrem, platí se vodné paušálem za předpokládané množství odebrané vody, zjištěné podle ročních směrných spotřebních čísel. Roční směrná spotřební čísla pro jednotlivé druhy spotřeby vody jsou uvedena v příloze k této vyhlášce. V případech, které nejsou uvedeny v příloze, vypočte se spotřeba vody samostatně podle ukazatelů jako je vybavenost objektu, délka pracovní nebo provozní doby, technologie výroby apod."

2. § 5 odst. 3 se zrušuje.

3. § 9 se doplňuje dalším odstavcem tohoto znění:

"(6) Má-li být odběratelům účtováno vodné nebo stočné podle různých sazeb za 1 m<sup>3</sup>, jsou odběratelé povinni dodavateli každoročně písemně, nejpozději do 20. prosince, oznámit rozdělení odebrané vody podle těchto sazeb. Oznámení není třeba, jestliže proti údajům sděleným odběratelem naposledy nedošlo ke změnám. Odběratelé jsou povinni oznámit bez zbytečného odkladu též každou podstatnou změnu v rozdělení odběru vody podle sazeb, k níž dojde během roku. Dodavatel přihlíží k oznámené změně při fakturaci vodného a stočného. Má právo oznámení přezkoušet a při fakturaci vycházet z výsledků přezkoušení."

### **Čl. 2**

Ustanovení čl. II bod 7 a čl. V bod 21 směrnic Ústřední správy vodního hospodářství č. 112/1955 Ú. 1., k provedení vyhlášky ministra lesů a dřevařského průmyslu č. 58/1954 Ú. 1., o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, se zrušují.

**Čl. 3**

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1970.

**Náměstek ministra:**

**Ing. Boháč v. r.**

## Příloha

Položka č.	Druh spotřeby vody	Roční směrné číslo, popř. jiný ukazatel spotřeby
	I. Bytový fond	
	byty na jednoho obyvatele bytu	
1.	v domech pouze s výtoky	16 m <sup>3</sup>
2.	v domech pouze s výtoky a společnými WC (pavlačový typ)	25 m <sup>3</sup>
3.	je-li v bytě výtok a WC (bez koupelny, sprchového nebo vanového koutu)	31 m <sup>3</sup>
4.	je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) s kamny na pevná paliva	41 m <sup>3</sup>
5.	je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) s průtokovým ohřivačem nebo elektrickým bojlerem	46 m <sup>3</sup>
6.	je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) s centrální přípravou teplé vody	56 m <sup>3</sup>
7.	rekreační chaty na jednoho obyvatele rekreační chaty spotřeba se vypočte jako u položek 1 až 6 s přihlédnutím k době, po kterou je chata během roku užívána.	
	II. Veřejné budovy (kancelářské budovy, školy, mateřské školy, družiny mládeže, internáty, učňovské domovy, studentské koleje)	
	kancelářské budovy na jednoho pracovníka	
8.	v budově pouze s výtoky a WC	14 m <sup>3</sup>
9.	v budově s umyvadly, WC a s centrální přípravou teplé vody nebo průtokovými ohřivači, popř. bojlerem	20 m <sup>3</sup>
	školy na jednu osobu (žáka, učitele, zaměstnance) při průměru 200 pracovních dnů	
10.	v budově pouze s výtoky	4 m <sup>3</sup>
11.	v budově pouze s výtoky a WC	6 m <sup>3</sup>
	mateřské školy s denním provozem na jednu osobu (učitele, zaměstnance, dítě)	
12.	v objektech pouze s výtoky a WC	8 m <sup>3</sup>
13.	v objektech s WC, kuchyní a umývárnu s přípravou teplé vody ke koupání nebo sprchování	16 m <sup>3</sup>
14.	družiny mládeže (pouze s výtoky a WC) na jednu osobu včetně zaměstnanců	4 m <sup>3</sup>

	internáty, učňovské domovy, studentské koleje na jednu osobu včetně zaměstnanců	
15.	v budovách s umyvadly, WC a umývárnu s přípravou teplé vody ke koupání nebo sprchování	20 m <sup>3</sup>
16.	v budovách s umyvadly, WC, umývárnu s přípravou teplé vody ke koupání nebo sprchování a kuchyní	32 m <sup>3</sup>
	ve veřejných budovách, kde jsou byty, připočte se roční směrné číslo podle vybavení bytu.	
	III. Hotely a ubytovny	
	hotely s restaurací na jedno lůžko	
17.	v budovách, kde většina pokojů je vybavena WC a koupelnami (sprchami)	360 m <sup>3</sup>
18.	v budovách, kde většina pokojů je bez koupelen (sprch) nebo WC	180 m <sup>3</sup>
19.	v budovách, kde jsou pokoje bez koupelen (sprch) a WC	60 m <sup>3</sup>
20.	hotely bez restaurace (WC a koupelny - sprchy - jsou na chodbě společné)	
na jedno lůžko	36 m <sup>3</sup>	
	ubytovny (umyvadla, WC, bez koupelen či sprch) na jedno lůžko	
21.	do 5 hostinských pokojů	18 m <sup>3</sup>
22.	do 20 hostinských pokojů	24 m <sup>3</sup>
23.	nad 20 hostinských pokojů	30 m <sup>3</sup>
	v případě, že je možno použít koupelnu, připočítá se k jednotlivým směrným číslům na jedno lůžko 10 m <sup>3</sup>	
	IV. Zdravotnická a sociální zařízení	
24.	zdravotnická střediska, ambulatoria, lékařské ordinace (umyvadla, WC) na jednoho zaměstnance 18 m <sup>3</sup> na jednu ošetřovanou osobu v denním průměru	2 m <sup>3</sup>
25.	jesle s denním provozem (WC, kuchyň a umývárna s přípravou teplé vody ke koupání nebo sprchování)	
	na jednoho zaměstnance	18 m <sup>3</sup>
na jedno lůžko	12 m <sup>3</sup>	
	lékárny (WC, umyvadlo) na jednoho zaměstnance	
26.	s destilačním přístrojem	30 m <sup>3</sup>
27.	bez destilačního přístroje	20 m <sup>3</sup>
28.	hygienicko-epidemiologické stanice (WC, umyvadla)	
	na jednoho zaměstnance	20 m <sup>3</sup>
na jednu vyšetřovanou osobu v denním průměru	4 m <sup>3</sup>	

29.	zubní střediska s celoročním provozem (WC, umyvadla)	
	na jednoho zaměstnance	38 m <sup>3</sup>
	na jednu ošetřovanou osobu v denním průměru	2 m <sup>3</sup>
	očistné lázně s celoročním provozem	
30.	vanová lázeň na 1 koupel	240 l
31.	sprchová lázeň na jedno sprchování	120 l
	V. Kulturní a osvětové podniky	
32.	kina a divadla s celoročním provozem (WC, umyvadla)	
	na jedno sedadlo při jednom představení denně	0,6 m <sup>3</sup>
33.	klubovny, spolkové nebo kulturní místnosti (WC a umyvadlo k dispozici)	10 m <sup>3</sup>
34.	přednáškové síně, knihovny, čítárny, studovny a muzea (WC a umyvadlo k dispozici)	
	na jednoho stálého zaměstnance	20 m <sup>3</sup>
	na jednoho návštěvníka v denním průměru	2 m <sup>3</sup>
	VI. Provozovny, prodejny a výrobní	
	pohostinství - restaurace (WC, umyvadlo) na jednoho zaměstnance v jedné směně	
35.	kde je jen výčep	30 m <sup>3</sup>
36.	kde je výčep a podávání studených jídel	50 m <sup>3</sup>
37.	kde je výčep, podávání studených a teplých jídel	80 m <sup>3</sup>
38.	výčepní stolice s trvalým průtokem 3/1 min. (připočítává se k položkám 35-37) za jednu směnu ročně	450 m <sup>3</sup>
39.	jídelny závodního stravování, kde se jídlo dováží (WC, umyvadlo)	
	na jednoho strážníka v denním průměru	6 m <sup>3</sup>
40.	závodní kuchyně a jídelny (WC, umyvadlo)	
	na jednoho strážníka v denním průměru	12 m <sup>3</sup>
	provozovny místního významu, kde se voda neuvádá k výrobě na jednoho zaměstnance v jedné směně	
41.	pouze s výtoky	6 m <sup>3</sup>
42.	s výtoky a WC	16 m <sup>3</sup>

43.	s výtoky, WC a přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači (bojleru)	20 m <sup>3</sup>
44.	s výtoky, WC, přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači (bojleru) a možností sprchování teplou vodou	30 m <sup>3</sup>
45.	s výtoky, WC, přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači (bojleru) a možností sprchování teplou vodou u provozoven s nečistým provozem (kominíci, horké a prašné provozy apod.)	40 m <sup>3</sup>
46.	samostatné prádelny (zakázkové) na 1 q vypraného prádla (tzv. technologická voda)	6 m <sup>3</sup>
na jednoho zaměstnance v jedné směně podle položek 41-45		
	holičství a kadeřnictví (WC, umyvadla) na jednoho zaměstnance	
47.	v pánské provozovně bez přípravy teplé vody (bez průtokového ohřívače, bojleru, apod.)	16 m <sup>3</sup>
48.	v pánské provozovně s přípravou teplé vody	40 m <sup>3</sup>
49.	v pánské a dámské provozovně s přípravou teplé vody	48 m <sup>3</sup>
50.	v dámské provozovně s přípravou teplé vody	60 m <sup>3</sup>
51.	fotografické provozovny do 5 výrobních zaměstnanců (WC, umyvadla, příprava teplé vody, laboratoř)	
	na jednoho výrobního zaměstnance	200 m <sup>3</sup>
na jednoho nevýrobního zaměstnance	16 m <sup>3</sup>	
	v provozovnách s více než 5 výrobními zaměstnanci se provádí individuální technický výpočet spotřeby vody	
52.	potravinářské prodejny (WC, umyvadlo)	
na jednoho zaměstnance	20 m <sup>3</sup>	
	kde je chladicí zařízení s kompresorem chlazeným vodou bez recirkulace vody, vypočte se spotřeba vody individuálně	
53.	prodejny ryb, drůbeže a zvěřiny (WC, umyvadlo)	
	na jednoho zaměstnance	20 m <sup>3</sup>
na 100 kg prodaných živých ryb	34 m <sup>3</sup>	
54.	prodej ryb v jiné prodejně nebo jen v sádce na volném prostranství	
na 100 kg živých ryb	6 m <sup>3</sup>	
55.	ostatní prodejny a sběrný služeb (WC, umyvadlo)	

na jednoho zaměstnance	16 m <sup>3</sup>	
56.	potravinářské výroby místního významu jako řeznictví, výroba uzenin, salátů, pečiva, apod. (WC, umyvadla)	
na jednoho zaměstnance	36 m <sup>3</sup>	
	spotřeba vody k výrobě se vypočte podle technologie výroby a vybavení prodejny	
	VII. Hospodářská zvířata a drůbež	
	hospodářská zvířata na jeden kus	
57.	dojnice včetně ošetřování mléka	22 m <sup>3</sup>
z toho spotřeba vody pro mléčnici	4 m <sup>3</sup>	
58.	býk	18 m <sup>3</sup>
59.	tele, ovce, koza, vepř	4 m <sup>3</sup>
60.	prasnice	8 m <sup>3</sup>
61.	kůň	16 m <sup>3</sup>
	drůbež na 100 kusů	
62.	slepice, perličky, krůty	16 m <sup>3</sup>
63.	husy, kachny	48 m <sup>3</sup>
	VIII. Různé	
	zahrady okrasné nebo osázené zeleninou	
64.	na jeden ar	16 m <sup>3</sup>
65.	zahrady osázené ovocnými stromy nebo jinak využívané	
na jeden ar	4 m <sup>3</sup>	
66.	osobní nebo dodávkové auto (stříkání a umývání)	30 m <sup>3</sup>
	autobus nebo nákladní auto (stříkání a umývání)	
67.	do tří tun nosnosti	60 m <sup>3</sup>
68.	nad tři tuny nosnosti	80 m <sup>3</sup>

