ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2005

Vyhlásené: 20. 4. 2005 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

152

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo 6. apríla 2005

o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 2 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike ustanovuje:

§ 1
Určený čas dodávky tepla

(1) Určený čas dodávky tepla na vykurovanie (ďalej len „vykurovacie obdobie“) sa začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.

(2) Teplo na vykurovanie začne dodávateľ[1]) tepla (ďalej len „dodávateľ“) dodávať, ak

a) vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu a

b) vonkajšia priemerná denná teplota, ktorá tvorí štvrtinu súčtu vonkajších teplôt meraných o 7.00 h, o 14.00 h a o 21.00 h v tieni s vylúčením vplyvu sálania okolitých stien bytových domov, pričom teplota meraná o 21.00 h sa započítava dvakrát, nie je vyššia ako 13 °C.

(3) Dodávateľ preruší vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať pokles vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto hodnotu. Dodávateľ obnoví vo vykurovacom období vykurovanie po splnení podmienok dodávky tepla podľa odseku 2.

(4) Dodávateľ a odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, sa môžu na základe zmluvy o dodávke a odbere tepla[2]) dohodnúť na vykurovaní mimo vykurovacieho obdobia.

(5) Dodávku tepla na prípravu teplej úžitkovej vody je dodávateľ povinný dodávať denne od 4.00 h do 23.00 h, ak sa s odberateľom nedohodnú[3]) inak.

(6) Teplú vodu je dodávateľ povinný dodávať denne v čase od 5.00 h do 23.00 h alebo v inom čase dohodnutom v zmluve o dodávke a odbere tepla.[2])

(7) Dodávku tepla na iné využitie, ako je uvedené v odsekoch 5 a 6, je dodávateľ povinný dodávať podľa odberového diagramu dohodnutého v zmluve o dodávke a odbere tepla.[2])

§ 2
Určená kvalita dodávky tepla

(1) Teplo na vykurovanie musí byť dodávané tak, aby bola dosiahnutá výsledná teplota t_i vo vykurovaných priestoroch podľa prílohy s maximálnou odchýlkou ± 3 °C. Výslednou teplotou t_i je vnútorná teplota v miestnosti meraná určeným meradlom.[4])

(2) V čase od 22.00 h do 5.00 h nasledujúceho dňa dodávateľ môže po dohode[2]) s odberateľom obmedziť vykurovanie v závislosti od vykurovaného objektu tak, aby boli dodržané požiadavky na tepelnú stabilitu miestnosti.

(3) Dodávku tepla na prípravu teplej úžitkovej vody je dodávateľ povinný dodávať tak, aby teplota teplej úžitkovej vody na výtoku u konečného spotrebiteľa bola najmenej 45 °C a najviac 55 °C.

(4) Ak sústava tepelných zariadení[5]) v objekte spotreby[6]) nie je hydraulicky vyregulovaná, kvalita dodávky tepla na vykurovanie a kvalita dodávky tepla na prípravu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste[7]) sa musí zabezpečiť na úrovni parametrov dohodnutých v zmluve o dodávke a odbere tepla.

§ 3
Spoločné ustanovenie

Ak regulačné stupne, ktoré určujú rozsah a spôsob obmedzení dodávky tepla, ktoré sú vyhlásené dodávateľom podľa osobitného predpisu,[8]) obmedzujú kvalitu dodávky tepla, teplo dodávateľ dodáva podľa obmedzení uvedených v jednotlivých regulačných stupňoch.

§ 4
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe merania dodávok tepla, spôsob výpočtu škody vzniknutej dodávateľovi tepla neoprávneným odberom tepla a technické požiadavky na zabezpečenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, dodávok tepla na vykurovanie a na prípravu teplej úžitkovej vody.

§ 5
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2005.

Pavol Rusko v. r.

Príloha
k vyhláške č. 152/2005 Z. z.

VNÚTORNÉ TEPLOTY VYKUROVANÝCH PRIESTOROV

Vykurované priestory	**výsledná teplota t_i**
	°C
1. Obytné budovy	
obývacie miestnosti, t.j. obývacie izby, spálne, jedálne, jedálne s kuchynským kútom, pracovne, detské izby	21
kuchyne	20
kúpeľne	24
WC	20
vykurované vedľajšie miestnosti (predsiene, chodby atď.)	15
vykurované schodište	10
2. Administratívne budovy	
kancelárie, čakárne, zasadacie siene, jedálne	20
vykurované vedľajšie miestnosti (chodby, hlavné schodište, WC atď.)	15
vykurované vedľajšie schodište	10
3. Školské budovy	
učebne, kresliarne, rysovne, kabinety, laboratóriá, jedálne	20
učebné dielne	18
telocvične	15
šatne v telocvični	20
kúpeľne a šatne	24
ordinácie a ošetrovne	24
vykurované vedľajšie miestnosti (chodby, schodište, WC, šatne len pre vrchný odev atď.)	15
materské školy	
- učebne, herne, spálne	22
- šatne pre deti	20
- umyvárne pre deti	24
- izolačné miestnosti	22
4. Nemocnice	
izby pre chorých, čakárne	22
ošetrovne, ordinácie, vyšetrovne, prípravy, kúpeľne	24
operačné sály	najmenej 25
predsiene, chodby, schodište, WC	20
služobné miestnosti	20
sklady liekov	15 až 20
sklady	15
5. Obchodné domy	
predajné miestnosti všeobecne	20
predaj trvanlivých potravín	18
predaj mäsa, mliečnych výrobkov, ovocia	15
sklady všeobecne	15
sklady potravín	10 až 12
vykurované vedľajšie miestnosti (chodby, WC atď.)	15
vykurované schodište	10
kancelárske miestnosti	20
6. Hotely a reštaurácie	
izby pre hostí	20
kúpeľne	24

hotelové haly, zasadacie miestnosti, jedálne, sály	20
hlavné schodište	15
kuchyňa	15
vedľajšie miestnosti (chodby, WC atď.)	15
vedľajšie schodište	10
7. Divadlá, kiná, koncertné sály a iné kultúrne miestnosti	
hľadisko a sály vrátane priľahlých priestorov	20
chodby, schodište, WC	15
kancelárske miestnosti	20
šatne pre účinkujúcich	22 až 24
8. Plavárne a kúpele	
haly s bazénom	najmenej 24
sprchy, šatne, miestnosti pre masáž	24
vedľajšie miestnosti (chodby, schodište, WC atď.)	22
9. Priemyselné prevádzky	
dielne pre jemnú mechaniku	18 až 20
zámočnícke dielne	16 až 18
obrábacie dielne	18
montážne haly	
- pre jemnú montáž	16 až 18
- pre hrubú montáž	12 až 14
zlievarne	10
šatne	
- len na odkladanie vrchného odevu	15
- na prezliekanie	20
umyvárne	
- len na umývanie do polovice tela	22
- sprchy a šatne pri sprchách	24
hygienické kúty pre ženy	24
kancelárske miestnosti, vrátnice atď.	20
chodby, WC a iné vedľajšie miestnosti	15
vykurované schodište	10
10. Rôzne miestnosti	
jedálne	20
kuchyne (pre hromadné stravovanie)	15
spoločné nocľahárne	16 až 18
výstavné sály, múzeá	15
telocvične, športové haly	15
uzavreté miestnosti pre cestujúcich	
- na staniciach	15
- na letiskách	20
garáže a iné miestnosti chránené proti mrazu	5

1) § 2 písm. d) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.

2) § 19 zákona č. 657/2004 Z. z.

3) § 17 ods. 2 zákona č. 657/2004 Z. z.

4) § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.

5) § 2 písm. l) zákona č. 657/2004 Z. z.

6) § 2 písm. p) zákona č. 657/2004 Z. z.

7) § 2 písm. o) zákona č. 657/2004 Z. z.

8) § 1 ods. 1 písm. b) a ods. 7 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 151/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike.

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava,
tel.: 02 888 91 131, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.