ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2006

Vyhlásené: 28.05.2006 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

313

NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky

z 10. mája 2006

o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovné zariadenia a o náležitostiach ich prevádzkového poriadku

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 písm. j) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:

§ 1
Predmet úpravy

Toto nariadenie vlády ustanovuje

a) podrobnosti o požiadavkách na osvetlenie, tepelno-vlhkostnú mikroklímu, vykurovanie a vetranie, na plochu, priestorové usporiadanie a funkčné členenie, vybavenie a prevádzku telovýchovných zariadení (ďalej len „zariadenie“),

b) podrobnosti o požiadavkách na úpravu pieskoviska,

c) podrobnosti o požiadavkách na najvyššie prípustné množstvo vybraných indikátorov mikrobiálneho a parazitárneho znečistenia piesku v pieskoviskách,

d) náležitosti prevádzkového poriadku zariadenia.

§ 2
Osvetlenie

(1) Umelé osvetlenie otvorených zariadení musí byť riešené tak, aby jeho intenzita vyhovovala požiadavkám pre konkrétne športové odvetvie a zároveň neoslňovala športujúcich ani divákov.

(2) Výsledková tabuľa otvorených zariadení musí byť umiestnená na juhozápadnej strane.

(3) Zariadenia v krytých objektoch majú umelé osvetlenie riešené tak, aby jeho intenzita vyhovovala požiadavkám pre športové odvetvie najnáročnejšie na osvetlenie, ktoré sa v ňom má vykonávať, a zároveň neoslňovala športovcov ani divákov.

(4) Denné osvetlenie zariadení sa zabezpečuje oknami po bočných stranách budovy, ktoré zároveň umožňujú priečne vetranie, pričom je vhodné, aby pozdĺžna os budovy bola orientovaná v smere východ – západ. Pre zábranu oslnenia musia byť zabezpečené prostriedky na reguláciu denného osvetlenia.

(5) Spôsob a frekvencia čistenia osvetľovacích telies a okien musia byť uvedené v prevádzkovom poriadku. Osvetľovacie telesá a okná musia byť chránené pred rozbitím ochrannými mriežkami, vetracie krídla okien musia byť ovládateľné z podlahy.

§ 3
Tepelno-vlhkostná mikroklíma, vetranie a vykurovanie

(1) Podrobnosti o požiadavkách na teplotu, výmenu vzduchu a spôsob vetrania priestorov zariadení sú uvedené v prílohe.

(2) Ak je v zariadení hľadisko, systém vykurovania a vetrania musí zabezpečiť, aby v priestore pre divákov teplota neprekročila 25 °C.

Priestorové usporiadanie a prevádzka zariadení

§ 4

(1) Podlaha športoviska musí byť pružná, ľahko čistiteľná a nekĺzavá s výnimkou povrchov pre vybrané športy, na ktoré sú stanovené špeciálne požiadavky.

(2) Steny musia byť hladké, bez výstupkov a do výšky minimálne 200 cm musia byť opatrené povrchovou úpravou alebo obkladom určeným pre daný druh športu.

(3) Konštrukcie a úprava vnútorných povrchov musia byť riešené tak, aby sa zabezpečila v telocvičnej sále a hľadisku maximálna doba dozvuku 1,5 s.

(4) Povrchy nesmú byť lesklé a ich farebné riešenie musí byť zvolené tak, aby nezhoršovali svetelné podmienky a zároveň vytvárali súvislé kontrastné pozadie.

(5) Vstupy a komunikácie pre divákov musia byť oddelené od komunikácií pre športovcov.

(6) Na plochu športoviska sa vstupuje v športovej obuvi.

§ 5

(1) Každé zariadenie musí mať párny počet šatní. Na každého športovca musí pripadať minimálne 0,7 m^2 podlahovej plochy šatne, pričom minimálna veľkosť šatne musí byť 18 m^2.

(2) Do umyvárne sa vchádza zo šatne; v umyvárni musí pripadať jedna sprchovacia ružica na štyroch športovcov a jedno umývadlo a jedna vanička na umývanie nôh na 10 športovcov.

(3) V umývadlách a sprchách musí byť privedená studená a teplá voda.

(4) Záchody pre športovcov musia byť v blízkosti šatní v počte 2 záchodové misy a 2 pisoáre na jednu šatňu. Vstup do záchodov musí byť cez predsienku s umývadlom.

(5) Pri stanovení kapacity záchodov pre divákov je potrebné vychádzať z počtu miest v hľadisku a z predpokladu, že dve tretiny divákov sú muži. Na každých 100 mužov a každých 50 žien sa vyžaduje jedna záchodová misa a na 50 mužov jeden pisoár. Vstup do záchodov musí byť cez predsieň s umývadlami, pričom jedno umývadlo pripadá na dve záchodové misy.

(6) Steny v umyvárňach a záchodoch musia byť obložené keramickým obkladom, podlahy dlaždicami so spádom k vpustiam s protipachovým uzáverom a v umyvárňach je výtokový ventil opatrený ukončením pre nasadenie hadice.

(7) Šatne pre trénerov a rozhodcov musia byť priamo osvetlené a vetrateľné, s vlastnou sprchou a záchodom.

(8) V zariadení musí byť primeraný počet miestností s výlevkou pre upratovačku.

§ 6
Pieskovisko

(1) Prevádzkovateľ musí zabezpečiť čistenie, prekopávanie, prehrabávanie a polievanie piesku v pieskovisku vodou určenou na ľudskú spotrebu[1]) alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie[2]) minimálne raz za dva týždne v priebehu sezóny. Sezónou sa na účely tohto nariadenia vlády rozumie obdobie od 15. apríla do 30. septembra kalendárneho roka.

(2) Najvyššie prípustné množstvo termotolerantných koliformných baktérií a fekálnych streptokokov v piesku pieskoviska je 10 jednotiek tvoriacich kolónie na 1 g vzorky piesku. Piesok pieskovísk nesmie obsahovať žiadne baktérie rodu Salmonella species v 50 g odobratej vzorky a žiadne vajíčka helmintov alebo iné vývojové štádiá týchto parazitov v 15 g vzorky. Vzorky sa odoberajú na začiatku sezóny.

§ 7
Náležitosti prevádzkového poriadku zariadenia

(1) Prevádzkový poriadok zariadenia musí obsahovať

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia,

b) druh a spôsob poskytovania služieb, zakázané úkony pri poskytovaní služieb,

c) podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov zariadenia,

d) spôsob a frekvenciu upratovania zariadenia,

e) postup pri mechanickej očiste, prípadne dezinfekcii povrchových plôch miestností a zariaďovacích predmetov.

(2) Prevádzkový poriadok zariadenia je sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste.

§ 8
Prechodné ustanovenie

Prevádzkovateľ zariadenia prevádzkovaného pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia vlády, ktoré nespĺňa požiadavky uvedené v § 2 až 5, je povinný splniť ich najneskôr do 1. júna 2008.

§ 9
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2006.

v z. Pál Csáky v. r.

**Príloha k nariadeniu vlády č. 313
2006 Z. z.**

PODROBNOSTI O POŽIADAVKÁCH NA TEPLOTU, VÝMENU VZDUCHU A SPÔSOB VETRANIA PRIESTOROV ZARIADENÍ

Druh miestnosti	**t(°C) v zimnom období**	**Odporúčaná intenzita výmeny vzduchu za 1 hod.**	**Spôsob vetrania**
Telocvičňa	16	3-krát	Prirodzené - priečne Odporúčaná vzduchotechnika - podtlak
Šatne	20	3-krát	Prirodzené Odporúčaná vzduchotechnika - podtlak
Umyvárne	23	6-krát	Prirodzené Odporúčaná vzduchotechnika - podtlak

1) § 11 ods. 1 zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 252/2006 Z. z. o podrobnostiach o prevádzke kúpalísk a podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu.

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, tel.: 02 571 01 000, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.