

# ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2006

Vyhlásené: 28.05.2006 Časová verzia predpisu účinná od: 01.06.2006 do: 31.08.2007

**Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.**

**313**

## **NARIADENIE VLÁDY**

**Slovenskej republiky**

z 10. mája 2006

### **o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovné zariadenia a o náležitostiach ich prevádzkového poriadku**

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 písm. j) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:

#### **§ 1**

##### **Predmet úpravy**

Toto nariadenie vlády ustanovuje

- a) podrobnosti o požiadavkách na osvetlenie, tepelno-vlhkostnú mikroklimu, vykurovanie a vetranie, na plochu, priestorové usporiadanie a funkčné členenie, vybavenie a prevádzku telovýchovných zariadení (ďalej len „zariadenie“),
- b) podrobnosti o požiadavkách na úpravu pieskoviska,
- c) podrobnosti o požiadavkách na najvyššie prípustné množstvo vybraných indikátorov mikrobiálneho a parazitárneho znečistenia piesku v pieskoviskách,
- d) náležitosti prevádzkového poriadku zariadenia.

#### **§ 2**

##### **Osvetlenie**

(1) Umelé osvetlenie otvorených zariadení musí byť riešené tak, aby jeho intenzita vyhovovala požiadavkám pre konkrétne športové odvetvie a zároveň neoslňovala športujúcich ani divákov.

(2) Výsledková tabuľa otvorených zariadení musí byť umiestnená na juhozápadnej strane.

(3) Zariadenia v krytých objektoch majú umelé osvetlenie riešené tak, aby jeho intenzita vyhovovala požiadavkám pre športové odvetvie najnáročnejšie na osvetlenie, ktoré sa v ňom má vykonávať, a zároveň neoslňovala športovcov ani divákov.

(4) Denné osvetlenie zariadení sa zabezpečuje oknami po bočných stranách budovy, ktoré zároveň umožňujú priečne vetranie, pričom je vhodné, aby pozdĺžna os budovy bola orientovaná v smere východ – západ. Pre zábranu oslnenia musia byť zabezpečené prostriedky na reguláciu denného osvetlenia.

(5) Spôsob a frekvencia čistenia osvetľovacích telies a okien musia byť uvedené v prevádzkovom poriadku. Osvetľovacie telesá a okná musia byť chránené pred rozbitím ochrannými mriežkami, vetracie krídla okien musia byť ovládateľné z podlahy.

**§ 3****Tepelno-vlhkostná mikroklima, vetranie a vykurovanie**

(1) Podrobnosti o požiadavkách na teplotu, výmenu vzduchu a spôsob vetrania priestorov zariadení sú uvedené v prílohe.

(2) Ak je v zariadení hľadisko, systém vykurovania a vetrania musí zabezpečiť, aby v priestore pre divákov teplota neprekročila 25 °C.

**Priestorové usporiadanie a prevádzka zariadení****§ 4**

(1) Podlaha športoviska musí byť pružná, ľahko čistiteľná a neklzáva s výnimkou povrchov pre vybrané športy, na ktoré sú stanovené špeciálne požiadavky.

(2) Steny musia byť hladké, bez výstupkov a do výšky minimálne 200 cm musia byť opatrené povrchovou úpravou alebo obkladom určeným pre daný druh športu.

(3) Konštrukcie a úprava vnútorných povrchov musia byť riešené tak, aby sa zabezpečila v telocvičnej sále a hľadisku maximálna doba dozvuku 1,5 s.

(4) Povrchy nesmú byť lesklé a ich farebné riešenie musí byť zvolené tak, aby nezhoršovali svetelné podmienky a zároveň vytvárali súvislé kontrastné pozadie.

(5) Vstupy a komunikácie pre divákov musia byť oddelené od komunikácií pre športovcov.

(6) Na plochu športoviska sa vstupuje v športovej obuvi.

**§ 5**

(1) Každé zariadenie musí mať páry počet šatní. Na každého športovca musí pripadať minimálne 0,7 m<sup>2</sup> podlahovej plochy šatne, pričom minimálna veľkosť šatne musí byť 18 m<sup>2</sup>.

(2) Do umyvárne sa vchádza zo šatne; v umyvárni musí pripadať jedna sprchovacia ružica na štyroch športovcov a jedno umývadlo a jedna vanička na umývanie nôh na 10 športovcov.

(3) V umývadlách a sprchách musí byť privedená studená a teplá voda.

(4) Záchody pre športovcov musia byť v blízkosti šatní v počte 2 záchodové misy a 2 pisoáre na jednu šatňu. Vstup do záchodov musí byť cez predsienku s umývadlom.

(5) Pri stanovení kapacity záchodov pre divákov je potrebné vychádzať z počtu miest v hľadisku a z predpokladu, že dve tretiny divákov sú muži. Na každých 100 mužov a každých 50 žien sa vyžaduje jedna záchodová misa a na 50 mužov jeden pisoár. Vstup do záchodov musí byť cez predsieň s umývadlami, pričom jedno umývadlo pripadá na dve záchodové misy.

(6) Steny v umyvárnach a záchodoch musia byť obložené keramickým obkladom, podlahy dlaždicami so spádom k vpustiam s protipachovým uzáverom a v umyvárnach je výtokový ventil opatrený ukončením pre nasadenie hadice.

(7) Šatne pre trénerov a rozhodcov musia byť priamo osvetlené a vetrateľné, s vlastnou sprchou a záchodom.

(8) V zariadení musí byť primeraný počet miestností s výlevkou pre upratovačku.

## **§ 6** **Pieskovisko**

(1) Prevádzkovateľ musí zabezpečiť čistenie, prekopávanie, prehrabávanie a polievanie piesku v pieskovisku vodou určenou na ľudskú spotrebu<sup>1)</sup> alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie<sup>2)</sup> minimálne raz za dva týždne v priebehu sezóny. Sezónou sa na účely tohto nariadenia vlády rozumie obdobie od 15. apríla do 30. septembra kalendárneho roka.

(2) Najvyššie prípustné množstvo termotolerantných koliformných baktérií a fekálnych streptokokov v piesku pieskoviska je 10 jednotiek tvoriacich kolónie na 1 g vzorky piesku. Piesok pieskovisk nesmie obsahovať žiadne baktérie rodu *Salmonella* species v 50 g odobratej vzorky a žiadne vajíčka helmintov alebo iné vývojové štádiá týchto parazitov v 15 g vzorky. Vzorky sa odoberajú na začiatku sezóny.

## **§ 7** **Náležitosti prevádzkového poriadku zariadenia**

(1) Prevádzkový poriadok zariadenia musí obsahovať

- a) identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia,
- b) druh a spôsob poskytovania služieb, zakázané úkony pri poskytovaní služieb,
- c) podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov zariadenia,
- d) spôsob a frekvenciu upratovania zariadenia,
- e) postup pri mechanickej očiste, prípadne dezinfekcii povrchových plôch miestností a zariadených predmetov.

(2) Prevádzkový poriadok zariadenia je sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste.

## **§ 8** **Prechodné ustanovenie**

Prevádzkovateľ zariadenia prevádzkovaného pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia vlády, ktoré nespĺňa požiadavky uvedené v § 2 až 5, je povinný splniť ich najneskôr do 1. júna 2008.

## **§ 9** **Účinnosť**

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2006.

**v z. Pál Csáky v. r.**

**Príloha k nariadeniu vlády č. 313  
2006 Z. z.****PODROBNOSTI O POŽIADAVKÁCH NA TEPLITU, VÝMENU VZDUCHU A SPÔSOB VETRANIA  
PRIESTOROV ZARIADENÍ**

<b>Druh miestnosti</b>	<b>t(°C) v zimnom období</b>	<b>Odporúčaná intenzita výmeny vzduchu za 1 hod.</b>	<b>Spôsob vetrania</b>
Telocvičňa	16	3-krát	Prirodzené - priečne Odporúčaná vzduchotechnika - podtlak
Šatne	20	3-krát	Prirodzené Odporúčaná vzduchotechnika - podtlak
Umyvárne	23	6-krát	Prirodzené Odporúčaná vzduchotechnika - podtlak

- 1) § 11 ods. 1 zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 252/2006 Z. z. o podrobnostiach o prevádzke kúpalísk a podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu.

