

ZBIERKA  ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2009

Vyhlásené: 30. 7. 2009

Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2017

Obsah dokumentu je právne záväzný.

314

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 15. júla 2009,

**ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov**

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 14 písm. a) až d) zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

(1) Limity únikov zo stacionárnych chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny, inštalovaných do 4. júla 2011 sú pre chladiaci okruh s objemom náplne

- a) 5 t ekvivalentu CO₂ < 50 t ekvivalentu CO₂, do 8 % z náplne za rok,
- b) 50 t ekvivalentu CO₂ < 500 t ekvivalentu CO₂, do 6 % z náplne za rok,
- c) 500 t ekvivalentu CO₂ a viac, do 4 % z náplne za rok.

(2) Limity únikov zo stacionárnych chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny, inštalovaných v období po 4. júli 2011 sú pre chladiaci okruh s objemom náplne

- a) 5 t ekvivalentu CO₂ < 50 t ekvivalentu CO₂, do 6 % z náplne za rok,
- b) 50 t ekvivalentu CO₂ < 500 t ekvivalentu CO₂, do 4 % z náplne za rok,
- c) 500 t ekvivalentu CO₂ a viac, do 2 % z náplne za rok.

§ 2

(1) Prevádzkovateľ oznamuje údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1, alebo na zhodných tlačových výstupoch z elektronického spracovania dát.

(2) Výrobca, dovozca, vývozca a distribútor oznamujú údaje o nakladaní s fluórovanými skleníkovými plynmi a inými fluórovanými skleníkovými plynmi uvedenými v osobitnom predpise,¹⁾ výrobkami a zariadeniami na tlačivách, ktorých vzory sú uvedené v prílohe č. 2.

(3) Odborne spôsobilá osoba oznamuje údaje o nakladaní s fluórovanými skleníkovými plynmi a zariadeniami na tlačových výstupoch z elektronického spracovania dát podľa prílohy č. 3.

(4) Štítok, ktorým odborne spôsobilá osoba označí výrobok alebo zariadenie po vykonaní kontroly na únik, obsahuje

- a) text „Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 a zákona č. 286/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- b) mesiac a rok vykonanej kontroly na únik,
- c) mesiac a rok nasledujúcej kontroly na únik,
- d) meno a priezvisko držiteľa osvedčenia o odborných znalostiach a číslo tohto osvedčenia,
- e) názov, kontaktné údaje a číslo certifikátu o odbornej spôsobilosti servisnej organizácie.

§ 3

(1) Odborná znalosť na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi sa overuje skúškou pred skúšobnou komisiou. Skúšobnú komisiu zriaďuje hodnotiaci orgán určený Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „hodnotiaci orgán“). Skúšobná komisia má nepárny počet členov a tvorí ju predseda a členovia, ktorých vymenúva a odvoláva vedúci hodnotiaceho orgánu.

(2) Po absolvovaní teoretickej výučby a praktickej výučby hodnotiaci orgán oznámi účastníkovi skúšky dátum skúšky, miesto konania skúšky a tematické okruhy, z ktorých bude účastník skúšky skúšaný, najneskôr jeden mesiac pred konaním skúšky. Overenie odbornej znalosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi možno vykonať aj hneď po absolvovaní teoretickej výučby a praktickej výučby.

(3) Účastník skúšky, ktorý úspešne absolvoval písomný test, môže následne vykonať praktickú a ústnu časť skúšky.

(4) Celkový výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami „vyhovel“, „vyhovel s obmedzením na určitú činnosť“ alebo „nevyhovel“. Skúšobná komisia oznámi účastníkovi skúšky výsledok skúšky ústne v deň konania skúšky. O priebehu a výsledku skúšky vyhotovuje hodnotiaci orgán zápisnicu.

(5) Účastník skúšky, ktorý vykonal skúšku s hodnotením „vyhovel s obmedzením na určitú činnosť“ alebo „nevyhovel“, ju môže opakovať bez absolvovania teoretickej výučby a praktickej výučby najskôr v najbližšom termíne konania skúšky.

(6) Účastníkovi skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“, vydá certifikačný orgán určený Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „certifikačný orgán“) osvedčenie o odbornej znalosti na príslušnú činnosť uvedenú v osobitnom predpise.^{1a)} Ak bola hodnotená skúška stupňom „vyhovel s obmedzením na určitú činnosť“, vydá certifikačný orgán účastníkovi skúšky osvedčenie o odbornej znalosti s obmedzeným rozsahom činností, ktoré je oprávnený vykonávať.

§ 4

Rozsah požadovaných technických prostriedkov a vybavenia potrebného na vykonávanie činností uvedených v osobitnom predpise^{1a)} je uvedený v prílohe č. 4.

§ 4a

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017

Text štítka, uvedený v § 2 ods. 4 písm. a), použitý na označenie výrobku alebo zariadenia podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2016 zostáva v platnosti do vykonania kontroly uvedenej

na štítku.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.

Viliam Turský v. r.

Vzor**Oznamovanie údajov**

Prevádzkovatelia stacionárnych chladiacich zariadení, stacionárnych klimatizačných zariadení, stacionárnych tepelných čerpadiel, protipožiarnych zariadení, chladiacich jednotiek chladiarenských nákladných vozidiel a prípojných vozidiel a elektrických rozvádzačov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny v množstve 5 t ekvivalentu CO₂ alebo viac za rok.....

Údaje o prevádzkovateľovi

1. Názov:
2. Sídlo:
3. Identifikačné číslo:

Údaje o vlastníkovi zariadenia

1. Názov:
2. Sídlo:
3. Identifikačné číslo:

Údaje o fluórovanom skleníkovom plyne

Názov a označenie podľa prílohy č. I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 150, 20. 5. 2014).

Údaje o zariadení

1. Druh zariadenia (chladiace, klimatizačné, tepelné čerpadlo, protipožiarné zariadenie, elektrický rozvádzač, chladiaca jednotka chladiarenského vozidla a prípojného vozidla)
2. Množstvo fluórovaného skleníkového plynu v zariadení (na začiatku obdobia)t ekvivalentu CO₂
3. Množstvo fluórovaného skleníkového plynu doplneného do zariadenia.....t ekvivalentu CO₂
4. Množstvo fluórovaného skleníkového plynu odobratého zo zariadenia.....t ekvivalentu CO₂
5. Množstvo fluórovaného skleníkového plynu v zariadení (na konci obdobia)t ekvivalentu CO₂
6. Miesto – adresa, kde sa zariadenie nachádza (mesto/obec, poštové smerovacie číslo, ulica, popisné číslo, názov prevádzky)

Vybavuje:

Telefónne číslo:

E-mailová adresa:

Miesto a dátum:

**Príloha č. 2
k vyhláske č. 314/2009 Z. z.**

Oznamovanie údajov

I. Výroba fluórovaných skleníkových plynov a iných fluórovaných skleníkových plynov uvedených v osobitnom predpise¹⁾ za rok

Oznamovanie údajov

I. Výroba fluórovaných skleníkových plynov a iných fluórovaných skleníkových plynov uvedených v osobitnom predpise¹⁾

za rok

Výrobca	
Obchodné meno:	
Ulica:	
Obec:	PSČ:
Telefónne číslo:	Číslo faxu:
E-mailová adresa:	
IČO:	

Názov, označenie fluórovaného skleníkového plynu	Skladové zásoby na začiatku obdobia (kg)	Vyrobené množstvo (kg)	Predané množstvo (kg)		Skladové zásoby na konci obdobia (kg)
			vnútorný trh	export	

Zodpovedná osoba:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
Miesto a dátum:

Oznamovanie údajov

II. Dovoz, vývoz alebo uvedenie na trh fluórovaných skleníkových plynov a iných fluórovaných skleníkových plynov uvedených v osobitnom predpise¹⁾ za rok

Oznamovanie údajov

II. Dovoz, vývoz alebo uvedenie na trh fluórovaných skleníkových plynov a iných fluórovaných skleníkových plynov uvedených v osobitnom predpise¹⁾

za rok

Dovozca*		Vývozca*	
Obchodné meno:		Obchodné meno:	
Ulica:		Ulica:	
Obec:	PSC:	Obec:	PSC:
Telefónne číslo:	Číslo faxu:	Telefónne číslo:	Číslo faxu:
E-mailová adresa:		E-mailová adresa:	
IČO:		IČO:	

Distribútor*	
Obchodné meno:	
Ulica:	
Obec:	PSC:
Telefónne číslo:	Číslo faxu:
E-mailová adresa:	
IČO:	

*Nehodiace sa prečiarknite.

Názov, označenie fluórovaného skleníkového plynu					
Skladové zásoby na začiatku obdobia (kg)					
Dovezené množstvo (kg)					
Vyvezené množstvo (kg)					
Nakúpené množstvo (kg)					
Predané množstvo (kg)					
Skladové zásoby na konci obdobia (kg)					
Krajina dovozu					
Krajina vývozu					

Zodpovedná osoba:
 Telefónne číslo:
 E-mailová adresa:
 Miesto a dátum:

Oznamovanie údajov

III. Výroba, dovoz alebo vývoz výrobkov a zariadení za rok

Oznamovanie údajov

III. Výroba, dovoz alebo vývoz výrobkov a zariadení

za rok

Výrobca*	
Obchodné meno:	
Ulica:	
Obec:	PSC:
Telefónne číslo:	Číslo faxu:
E-mailová adresa:	
IČO:	

Dovozca*		Vývozca*	
Obchodné meno:		Obchodné meno:	
Ulica:		Ulica:	
Obec:	PSC:	Obec:	PSC:
Telefónne číslo:	Číslo faxu:	Telefónne číslo:	Číslo faxu:
E-mailová adresa:		E-mailová adresa:	
IČO:		IČO:	

*Nehodiace sa prečiarknite.

Názov výrobku a zariadenia	Druh fluórovaného sklenikového plynu vo výrobku alebo v zariadení	Množstvo fluórovaného sklenikového plynu v jednom výrobku (kg)

Skladové zásoby výrobku a zariadenia na začiatku obdobia (ks)	
Vyrobené množstvo (ks)	
Dovezené množstvo (ks)	
Predané množstvo na export (ks)	
Predané množstvo na vnútorný trh (ks)	
Celkové množstvo fluórovaného sklenikového plynu v prepočte na počet kusov výrobku a zariadenia (kg)	
Skladové zásoby výrobku a zariadenia na konci obdobia (ks)	
Krajina dovozu	
Krajina vývozu	

Zodpovedná osoba:

Miesto a dátum:

Telefónne číslo:

E-mailová adresa:

Vzor**Oznamovanie údajov**

Zhodnotenie, kontrola úniku, inštalácia, servis, údržba, oprava alebo vyrad'ovanie chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel, protipožiarnych zariadení, chladiacich jednotiek chladiarenských vozidiel a prípojných vozidiel a elektrických rozvádzačov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny, zhodnotenie rozpúšťadiel na báze fluórovaných skleníkových plynov

Údaje sa oznamujú v tejto štruktúre:

[Rok] – uvedie sa rok, za ktorý sa oznamujú príslušné údaje.

[Servisná organizácia] – uvedú sa údaje v poradí: certifikačné číslo; obchodné meno; zodpovedný pracovník; ulica; PSČ; mesto; telefónne číslo; e-mailová adresa.

[Technické prostriedky a vybavenie] – uvedie sa druh technických prostriedkov a vybavenia v zmysle prílohy č. 4 a množstvo v kusoch v poradí: počet kusov; názov.

[Zamestnanci] – uvedú sa údaje v poradí: číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti; meno; priezvisko.

[Nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi] – uvedú sa údaje o pohybe fluórovaného skleníkového plynu za príslušný rok v poradí: označenie fluórovaného skleníkového plynu; nakúpené nové; nakúpené zhodnotené; predané nové; predané zhodnotené; recyklované alebo regenerované; zničené.

[Použitie fluórovaného skleníkového plynu] – uvedú sa údaje o použití fluórovaného skleníkového plynu za príslušný rok v poradí: označenie fluórovaného skleníkového plynu; doplnené nová náplň; doplnené za únik; zhodnotené.

[Sklad] – uvedú sa údaje o skladových zásobách v poradí: označenie fluórovaného skleníkového plynu; množstvo nového fluórovaného skleníkového plynu; množstvo zhodnoteného fluórovaného skleníkového plynu.

Rozsah požadovaných technických prostriedkov a vybavenia potrebného na vykonávanie činností

1. Činnosti v súvislosti so stacionárnymi chladiacimi zariadeniami, klimatizačnými zariadeniami a tepelnými čerpadlami
 - a) Odberové zariadenie
 - b) Zberné nádoby na zhodnotenie chladiva
 - c) Elektronický detektor úniku chladiva s citlivosťou do 5g/rok
 - d) Dvojstupňové vákuové čerpadlo
 - e) Manometrický mostík
 - f) Digitálna váha
 - g) Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti
2. Činnosti v súvislosti s mobilnými chladiacimi a klimatizačnými zariadeniami
 - a) Odberové zariadenie
 - b) Zberné nádoby na zhodnotenie chladiva
 - c) Zariadenie na aplikáciu ultrafialovej látky alebo elektronický detektor úniku chladiva s citlivosťou do 5g/rok
 - d) Dvojstupňové vákuové čerpadlo
 - e) Manometrický mostík
 - f) Digitálna váha
 - g) Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti
3. Činnosti v súvislosti so stacionárnymi systémami požiarnej ochrany a hasiacimi prístrojmi
 - a) Odberové zariadenie
 - b) Zberné nádoby na zhodnotenie hasiacich látok
 - c) Detektor úniku látky
 - d) Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti
4. Zber fluórovaných skleníkových plynov z rozvodní vysokého napätia
 - a) Odberové zariadenie
 - b) Zberné nádoby na zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov
 - c) Detektor úniku
 - d) Nástroje bežne potrebné na odborný výkon činnosti
5. Zber rozpúšťadiel na báze fluórovaných skleníkových plynov
 - a) Zberné nádoby na zhodnotenie rozpúšťadiel
 - b) Nástroje bežne potrebné na odborný výkon činnosti

1) Príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 150, 20. 5. 2014).

1a) Čl. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2067 zo 17. novembra 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania osvedčení fyzických osôb, pokiaľ ide o stacionárne chladiace zariadenia, klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá a chladiace jednotky chladiarenských nákladných automobilov a prípojných vozidiel obsahujúce fluórované skleníkové plyny a osvedčení spoločností, pokiaľ ide o stacionárne chladiace zariadenia, klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá obsahujúce fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 301, 18. 11. 2015).

Čl. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 304/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení spoločnostiam a zamestnancom v súvislosti so stacionárnymi systémami požiarnej ochrany a hasiacimi prístrojmi obsahujúcimi určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).

Čl. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2066 zo 17. novembra 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania osvedčení fyzických osôb, ktoré vykonávajú inštaláciu, servis, údržbu, opravu alebo vyradovanie z prevádzky elektrických rozvádzačov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny, alebo zhodnocovanie fluórovaných skleníkových plynov zo stacionárnych elektrických rozvádzačov (Ú. v. EÚ L 301, 18. 11. 2015).

Čl. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 306/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení zamestnancom vykonávajúcim zber rozpúšťadiel na báze určitých fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).

Čl. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 307/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky na programy odbornej prípravy a podmienky vzájomného uznávania osvedčení o odbornej príprave zamestnancov v súvislosti s klimatizačnými systémami v určitých motorových vozidlách obsahujúcich určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).

