

SÚHRNNÉ VYHODNENIE ŠTANDARDOV KVALITY DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

6.1 Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá

Tabuľka č. 6.1

Názov spoločnosti	
Sídlo spoločnosti	
IČO	
Obdobie: od do	
Celkový počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným subjektom ku koncu roka	
Z toho	Na napätovej úrovni nad 1 kV
	Na napätovej úrovni do 1 kV mimo domácnosti
	Na napätovej úrovni do 1 kV v domácnosti
Meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá záznam vyhotovila	
Telefónne číslo a emailová adresa	
Dátum vyhotovenia záznamu	
Meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby	
Odtlačok pečiatky	

6.2 Úroveň dodržiavania štandardov kvality distribúcie elektriny podľa § 6 ods. 1

Tabuľka č. 6.2

P. č.	Označenie štandardu kvality	Popis	Počet podaní alebo udalostí, alebo hodnoty SAIDIN, SAIFIN a ISS	Kritérium Di	Miera závažnosti porušenia štandardu kvality Vi	XDi
1	§ 3 písm. a)	D ₁ C			4	
		D ₁ D				
2	§ 3 písm. b)	D ₂ C			5	
		D ₂ D				
3	§ 3 písm. c)	D ₃ C			4	
		D ₃ D				
4	§ 3 písm. d)	D ₄ C			7	
		D ₄ D				
5	§ 3 písm. e)	D ₅ C			8	
		D ₅ D				
6	§ 3 písm. f)	D ₆ C			8	
		D ₆ D				
7	§ 3 písm. g) prvý bod	D ₇ C			5	
		D ₇ D				
8	§ 3 písm. g) druhý bod	D ₈ C			5	
		D ₈ D				
9	§ 3 písm. h)	D ₉ C			6	
		D ₉ D				
10	§ 3 písm. i)	D ₁₀ C			6	
		D ₁₀ D				
11	§ 3 písm. j)	D ₁₁ C			3	
		D ₁₁ D				
12	§ 3 písm. k)	D ₁₂ C			4	
		D ₁₂ D				

13	§ 3 písm. l)	D ₁₃ C			5	
		D ₁₃ D				
14	§ 3 písm. m)	D ₁₄ C			6	
		D ₁₄ D				
15	§ 3 písm. n)	D ₁₅ C			4	
		D ₁₅ D				
16	§ 3 písm. o), SAIDIN	D ₁₆ D			5	
17	§ 3 písm. o), SAIFIN	D ₁₇ D			4	
18	§ 3 písm. o), ISS	D ₁₈ D			3	
19	§ 3 písm. p)	D ₁₉ C			3	
		D ₁₉ D				
20	§ 3 písm. q)	D ₂₀ C			5	
		D ₂₀ D				
21	XD					

Vysvetlivky k tabuľke č. 6.2:

1. Ak subjekt nevykonával distribúciu elektriny po celý rok t-1, tabuľka sa nevyplňuje.
2. $D_1 = D_{1D}/D_{1C}$ (údaje podľa tabuľky č. 5.1).
3. $D_i = D_{iD}/D_{iC}$; $i = 2$ až 20 (údaje D_{iD} , D_{iC} a D_i podľa tabuľky č. 5.2).
4. $D_{16} = 60/\text{SAIDIN}$ pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 1.1; ak $\text{SAIDIN} \leq 60$, potom $D_{16} = 1,00$,
 $D_{16} = 75/\text{SAIDIN}$ pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 1.2; ak $\text{SAIDIN} \leq 75$, potom $D_{16} = 1,00$,
 $D_{16} = 60/\text{SAIDIN}$ pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 1.3; ak $\text{SAIDIN} \leq 60$, potom $D_{16} = 1,00$,
 $D_{16} = 80/\text{SAIDIN}$ pre miestnu DS podľa § 3 písm. o) bodu 1.2; ak $\text{SAIDIN} \leq 80$, potom $D_{16} = 1,00$,
 $D_{17} = 1,20/\text{SAIFIN}$ pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 2.1; ak $\text{SAIFIN} \leq 1,20$, potom $D_{17} = 1,00$,
 $D_{17} = 1,50/\text{SAIFIN}$ pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 2.2; ak $\text{SAIFIN} \leq 1,50$, potom $D_{17} = 1,00$,
 $D_{17} = 1,20/\text{SAIFIN}$ pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 2.3; ak $\text{SAIFIN} \leq 1,20$, potom $D_{17} = 1,00$,
 $D_{17} = 1,50/\text{SAIFIN}$ pre miestnu DS podľa § 3 písm. o) bodu 2.2; ak $\text{SAIFIN} \leq 1,5$, potom $D_{17} = 1,00$,
 $D_{18} = 0,0005/\text{ISS}$ pre všetky distribučné sústavy; podľa § 3 písm. o) tretieho bodu; ak $\text{ISS} \leq 0,0005$, potom $D_{18} = 1,00$.
Údaje SAIDIN, SAIFIN a ISS sa uvádzajú podľa tabuľky č. 5.3.
5. $XD_i = D_i \times V_i$, pričom $i = 1$ až 20 .
6. $XD = \sum XD_i$, pričom $i = 1$ až 20 .
7. Hodnoty XD_i a XD sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

6.3 Porovnanie SAIDI, SAIFI a ISS v roku t-1 a v roku t-2

Tabuľka č. 6.3

Ukazovateľ		Rok t-1	Rok t-2
SAIDI	SAIDIN		
	SAIDIN§5		
	SAIDINC		
	SAIDIP		
SAIFI	SAIFIN		
	SAIFIN§5		
	SAIFINC		
	SAIFIP		
ISS			

Vysvetlivky k tabuľke č. 6.3:

Ak regulovaný subjekt nevykonával distribúciu elektriny po celý rok t-1, tabuľka sa nevyplňuje.

Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty SAIDI a SAIFI dosiahnuté v rokoch t-1 a t-2 podľa tabuliek č. 4.15.1 až 4.15.4 a hodnota ISS podľa tabuľky č. 4.15.7.

Ak regulovaný subjekt v roku t-2 nevykonával distribúciu elektriny alebo vykonával distribúciu elektriny len časť roka t-2, v stĺpci „Rok t-2“ sa uvedie „N“.

6.4 Medziročné porovnanie úrovne dodržiavania štandardov kvality XD

Tabuľka č. 6.4

Rok	Vypočítaná hodnota XD
t-1	
t-2	

Vysvetlivky k tabuľke č. 6.4:

Ak regulovaný subjekt nevykonával distribúciu elektriny po celý rok t-1, tabuľka sa nevyplňuje.

Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty XD v roku t-1 a XD v roku t-2 zaokrúhlené na dve desatinné miesta.